

CERERE

Perntu eliberarea Avizului în vederea montarii pe stâlpi electrici, respectiv a conectării la rețeaua de iluminat public a panourilor publicitare luminoase

Solicitant _____ / C.U.I. _____

cu domiciliul în _____, str. _____, nr. _____

bl. ____, jud. _____, **solicit avizul dvs.** în vederea montării pe stâlpii electrici, respectiv conectarea la rețeaua de iluminat public a panourilor publicitare luminoase prezentate în documentația anexată.

Locațiile solicitate sunt următoarele: _____

Se vor prezenta următoarele documente:

- plan de situație și de încadrare în zonă pentru fiecare locație în parte în 2 exemplare,
- memoriul tehnic
- Certificat de Urbanism - copie
- schema electrică monofilară a casetei luminoase

NOTĂ:

Prin prezenta declar că am fost înștiințat(ă) asupra condițiilor cerute de Direcția Tehnică / Biroul Energetic pentru montarea respectiv conectarea panourilor publicitare la rețeaua de iluminat public.

DATA,

SEMNATURA,

.....

.....

**CONDIȚII cerute de Direcția Tehnică/Biroul Energetic
în vederea Avizării favorabile a montării pe stâlpi electrici,
respectiv a conectării la rețeaua de iluminat public
a panourilor publicitare luminoase**

1. Panourile luminoase amplasate la mai puțin de 30 m de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă.
2. Partea cea mai coborâtă va fi la 5 m de carosabil, iar orientarea va fi spre calea de circulație a străzii.
3. Lucrările de montare-demontare și întreținere a materialelor publicitare să fie avizate de proprietarul stâlpului.
4. Dimensiunile panourilor luminoase vor fi de 60 x 80 cm în zona centrală protejată a orașului, și de 70 x 100 cm în restul zonelor; grosimea panourilor va fi de 10-15 cm; panourile vor fi iluminate din interior cu lămpi fluorescente tubulare; **instalația electrică va conține obligatoriu dispozitiv pentru compensarea factorului de putere.**
5. În cazul conectării la rețeaua de iluminat public, panourile luminoase se vor conecta prin intermediul unei doze de derivație PT cu IP65, montată pe stâlp în dreptul panoului, iar dacă pe stâlpii de iluminat pe care se montează reclamele luminoase există cutii de separare a iluminatului public de iluminatul festiv, conectarea panourilor se va realiza prin intermediul acestora.
6. După montare, în termen de 2 luni solicitantul să facă dovada plății către Municipiul Târgu-Mureș a obligațiilor legale ce le revin:
 - consumul estimat de energie electrică preluată din rețeaua de iluminat public, prin copia după ordinul de plată, la Biroul Energetic,
 - taxa de publicitate, la Serviciul de stabilire și încasări taxe și impozite.
7. În cazul unor defecțiuni sau modificări în structura rețelei de iluminat public, Municipiul Târgu-Mureș nu își asumă responsabilitatea privind funcționarea materialului publicitar respectiv.
8. Solicitantul va achita taxa de avizare ADP; în cazul în care pe stâlpii de iluminat pe care se montează reclamele luminoase există cutii de separare a iluminatului public de iluminatul festiv, solicitantul trebuie să achite și taxa de utilizare a cutiei de separare a iluminatului public de iluminatul festiv.
9. În cazul nerespectării condițiilor de mai sus, Municipiul Tg. - Mureș își rezervă dreptul de a deconecta panoul luminos de la rețeaua de iluminat public și demontarea de pe stâlp, cheltuielile legate de aceste lucrări fiind suportate de către proprietarul panoului.