



- toate fundatiile vor fi incastrate minim 20 cm in terenul bun de fundare.
- fundatiile au fost dimensionate la Pconv.=250 kPa.
- pentru detalii vezi plansa R2.
- nu se vor executa sapaturi fara sprijiniri sub adancime de 150 cm.**
- adancimea minima de fundare la fundatii sub pereti exteriori este 1,10 m (adancimea de inghet) fata de nivelul terenului amenajat.
- se evita ca strat de fundare umplutura, malul sau terenul vegetal
- dupa realizarea lucrarilor de sapatura se va chema proiectantul de specialitate si geologul pentru verificarea cotei si naturii terenului de fundare.
- in mod obligatoriu va fi verificata armarea fundatiilor. Dupa semnarea proceselor verbale se va trece la turnarea betonului in fundatii.**
- la realizarea lucrarilor de sapatura se vor respecta prevederile normelor referitoare la protectia muncii.
- daca se depisteaza prezenta unor conducte, obiecte sau constructii subterane imediat vor fi optie lucrurile de sapatura si va fi anuntat proiectantul ptr. solutionarea problemelor ivite.

PLAN DE SAPATURA SI  
FUNDATII