



C ă t r e,

Doamna MUREȘAN ANGELA MINERVA

cu domiciliul în municipiul Tg. Mureș, strada Urcușului, nr. 4, județul Mureș.

La solicitarea dumneavoastră înregistrată la Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Horea” al județului Mureș cu nr. 2960293 din 29.07.2020, cu privire la *obținerea avizului de securitate la incendiu* pentru **ELABORARE P.U.D – STUDIU DE AMPLASAMENT PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ REGLEMENTARE ACCESE ȘI UTILITĂȚI**, amplasată în municipiul Tg. Mureș, strada Voinicenilor, nr. 103A, județul Mureș, (C.F. 140088 Tg. Mureș), vă comunicăm următoarele:

Conform prevederilor O.M.A.I nr. 129/2016 pentru aprobarea *Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă*, ***este obligatorie obținerea avizului de securitate la incendiu***, pentru ***amplasarea construcțiilor în interiorul parcelelor și asigurarea posibilităților de acces la drumurile publice***, în conformitate cu prevederile Regulamentului general și ale regulamentelor locale de urbanism, ***în cazurile în care nu se asigură îndeplinirea cerințelor prevăzute de reglementările specifice.***

Prin urmare, pentru **ELABORARE P.U.D – STUDIU DE AMPLASAMENT PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ REGLEMENTARE ACCESE ȘI UTILITĂȚI**, amplasată în municipiul Tg. Mureș, strada Voinicenilor, nr. 103A, județul Mureș, (C.F. 140088 Tg. Mureș), **în condițiile în care SUNT asigurate posibilitățile de acces la drumurile publice, ESTE asigurat accesul autospecialelor de intervenție la cel puțin o fațadă a clădirii și construcția NU ESTE identificată în zona restricțiilor de construire**, nu este obligatorie obținerea avizului de securitate la incendiu.

În conformitate cu prevederile **art. 25 alin. 1 din HGR 525/96** pentru aprobarea regulamentului general de urbanism, caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

Conform prevederilor articolului 4.11 din H.G.R. nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism :

Pentru locuințe unifamiliale cu acces și lot propriu se vor asigura:

- *accese carosabile pentru locatari;*
- *acces carosabil pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;*
- *alei (semi) carosabile în interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25 m vor avea o lățime de minimum 3,5 m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevăzute supralărgiri de depășire și suprafețe pentru manevre de întoarcere;*
- *în cazul unei parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de deservire locală (fundături):*
 - *cele cu o lungime de 30 m - o singură bandă de 3,5 m lățime;*
 - *cele cu o lungime de maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel puțin pe o latură și supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.*

INSPECTOR ȘEF

Colonel
HANDREA Ioan Călin



Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Horea" al județului Mureș
Str. Horea, nr. 28, mun. Tg.Mureș, jud. Mureș
Tel: 0265269661, Fax: 0265269660
e-mail: dispecerat@isumures.ro; WEB: www.isumures.ro

Nesecret
Pag 2 din 2