


PLAN - SECTIUNE ORIZZONTALA 2-2



OTEL BETON: OB 37, PC 52

APPROBATO

MUNICIPIUL
TARGU-MURES
JUDETUL MURES

CONSULT CONSTRUCT
STR. ANDREI SAGUNA NR. 11/3
SIGHISOARA, JUDETUL MURES

SEDIU LUCRATIV
STR. AUREL FILIMON NR. 15
TG. MURES, JUDETUL MURES
Tel: 0739 885489

Proiect,  Ing. Liviu Oana	Verificat,  Ing. Liviu Oana
Proiectat,  Ing. Mircea Cinadi	Desenat,  Muresan Ciprian

Denumire proiect:

„REABILITARE CONDUCTA DE
APA, STRADA PREDEAL,
MUNICIPIUL TARGU MURES,
JUDETUL MURES”

Proiect nr. 7/2025

Faza:

D.A.L.I

Titlul desenului:

CAMIN DREPTUNGHIULAR
BETON ARMAT 100X100X200
PREZENTARE GENERALA

Plansa nr. D02A

- PIESELE DE TRECERE PT. CONDUCTE VOR FI MONTATE IN COFRAJ INAINTE DE TURNAREA BETONULUI CONFORM PLANSELOR DE SPECIALITATE
- TREPTILE DIN OTEL BETON Ø 20/30 VOR FI INGLOBATE IN BETON
- PLACA SUPERIOARA SE VA TURNA PREFABRICAT SI SE VA MONTA DUPA APLICAREA UNUI MORTAR DE POZA PE PERETII CAMINULUI